

# Havarijní a regulační plán SZT ve Žďáře nad Sázavou

Důvodem k vyhlášení havarijních a regulačních opatření může být stav nouze nebo soubor činností vedoucí k předcházení stavu nouze (oboje definované v Energetickém zákonu č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 88). Může se jednat především o následující situace:

- opatření státního orgánu – nouzový stav, ohrožení státu nebo válečný stav,
- havárie zdroje nebo soustavy zásobování tepelnou energií aj.

Stav nouze způsobuje významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování tepelnou energií či její bezpečnost a spolehlivost provozu.

Při stavu nouze nebo činnostech vedoucích k předcházení stavu nouze (mimo jiné):

- jsou držitelé licence (SATT a.s.; ŽĐAS, a.s.) i odběratelé tepelné energie povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy,
- je právo na náhradu škod vyloučeno,
- držitelé licence na rozvod tepelné energie (SATT a.s.) mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů tepelné energie.

## I. Regulační stupně a technická omezení provozu

- **Regulační stupeň č. 0**
  - Normální provoz, odběr tepelné energie povolen dle sjednaných průběhů a parametrů ve smlouvách o dodávkách tepelné energie.
- **Regulační stupeň č. 1**
  - Omezení vytápění na hodnoty dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů u všech:
    - administrativních budov, všech podnikatelských subjektů,
    - hotelů a restaurací, kolejí a ubytoven.
  - V době nočního útlumu (22:00 – 6:00) vypnutí cirkulace TUV ve všech budovách napojených na SZT.
- **Regulační stupeň č. 2**
  - Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 1. doplněná a rozšířená o následující:
  - Omezení vytápění na hodnoty dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů u všech:
    - školních budov, obytných budov (tj. bytové domy, rodinné domy).
  - Snížení teploty TUV na max. 50 °C pro všechny organizace, podnikatelské subjekty a obyvatelstvo mimo zdravotnická zařízení.
  - Zastavení dodávek tepla pro technologické účely.

- **Regulační stupeň č. 3**
  - Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 2. doplněná a rozšířená o následující:
    - Omezení vytápění u všech budov mimo zdravotnická zařízení na maximální vnitřní teplotu 16 °C.
    - Omezení vytápění na hodnoty dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů u všech:
      - zdravotnických zařízení.
    - Snížení teploty TUV na max. 50 °C u všech zdravotnických zařízení.
- **Regulační stupeň č. 4**
  - Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 3. doplněná a rozšířená o následující:
    - Zastavení dodávek TUV pro všechny odběratele mimo zdravotnická zařízení.
    - Omezení vytápění mimo pracovní dobu na maximální vnitřní teplotu 12 °C u:
      - administrativních budov, všech podnikatelských subjektů,
      - hotelů (vytápění dle Regulačního stupně č. 3 pouze v době od 8:00 – 18:00) a restaurací.
- **Regulační stupeň č. 5**
  - Všechna omezení dle Regulačního stupně č. 4. doplněná a rozšířená o následující:
    - Omezení vytápění u všech budov mimo zdravotnická zařízení na maximální vnitřní teplotu 12 °C.
    - Omezení vytápění u všech zdravotnických zařízení na maximální vnitřní teplotu 16 °C.
    - Zastavení dodávek TUV pro zdravotnická zařízení mimo provozní dobu (od 8:00 – 18:00). Každý den před zahájením provozu TUV správce sekundárních rozvodů zajistí prohřátí vyrovnávacích nádrží TUV na 65 °C po dobu 15 minut.
    - Omezení vytápění všech budov během nočního útlumu na vnitřní teplotu 10 °C.

Správci všech sekundárních rozvodů tepla, teplé a studené vody mají pohotovost na případné nutné vypuštění vnitřních systémů při celkovém odstavení SZT delším jak 24 hodin a venkovní teplotě pod – 5 °C.

## II. Vyhlásování jednotlivých regulačních stupňů

Jednotlivé regulační stupně vyhláší divize Teplo společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou na základě hlášení vedoucích pracovníků teplárny ŽĐAS, a.s.

### Osoby oprávněné k vyhlásování regulačních stupňů:

- Za ŽĐAS, a.s.:
  - a. Vedoucí provozu Energetika
  - b. Vrchní mistr teplárny
  - c. Směnoví mistři teplárny
- za SATT a.s.:
  - a. Ředitel akciové společnosti
  - b. Ředitel divize Teplo

### III. Způsob vyhlášení regulačních stupňů

- a. Vyhlášení rozhlasem – Městský úřad, ŽĎAS
- b. Emailem odpovědným osobám (dle smluv o dodávkách tepla)
- c. Informací na sociálních sítích a webových stránkách distributora tepla ([www.satt.cz](http://www.satt.cz))
- d. Telefonicky

### IV. Informace o vyhlášených regulačních stupních je podávána těmto organizacím (mimo odběratele)

- a. Energetika ŽDAS, a.s.
- b. Městský úřad
- c. SBD Zelená Hora
- d. PAMEX – správa domů a bytů, s.r.o.
- e. INVESTSERVIS ZR s.r.o.

### V. Soupis pracovníků, kteří jsou oprávněni podávat informace a zodpovídat dotazy v záležitostech regulačních opatření

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Ředitel SATT a.s., tel.:                     | 566 654 801              |
| b. Ředitel divize Teplo, tel.:                  | 566 654 822, 732 578 357 |
| c. Vedoucí provozu energetiky ŽDAS, a.s., tel.: | 566 643 866              |
| d. Vrchní mistr teplárny ŽĎAS, a.s., tel.:      | 566 642 314              |

### VI. Kontrolu vyhlášených regulačních stupňů mohou u odběratelů provádět

- a. Ředitel SATT a.s.
- b. Ředitel divize Teplo
- c. Pracovníci divize Teplo (z pověření ředitele)

Osoby, které provádějí kontrolu, se prokáží průkazkou nebo OP.

### VII. Povinnosti odběratele

- a. Všichni odběratelé (organizace) jsou povinni při změně odpovědných pracovníků, příp. telefonního čísla, do jednoho měsíce nahlásit změnu na SATT a.s., Žďár nad Sázavou.
- b. Odběratelé jsou v plném rozsahu zodpovědní za škody vzniklé nedodržením regulačních opatření, které byly vyhlášeny.

### VIII. Závěrečná ustanovení

- a. Porušení ustanovení regulačního plánu bude posuzováno jako hrubá odběratelská nekázeň a každý zjištěný případ bude penalizován částkou 100 000,- Kč.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2022